

QUALITÄTS-ZERTIFIKAT

Prüfbericht Nr.: KO-904-2012

A. Kolckmann GmbH

„AKO Sicherheitsmatte“

<u>Qualitäts-/Prüfmerkmal</u>	<u>Ergebnis</u>
<u>EN ISO 9239-1:2010</u> Kritischer Wärmestrom (kW/m ²):	9,3
Lichtschwächung (% x min.):	445
<u>EN ISO 11925-2:2010</u> Flammenausbreitung ≤ 150 mm:	erfüllt
Klassifizierung des Brandverhaltens gem. EN 13501-1:2010:	
Brandverhalten:	B _{fl}
Rauchentwicklung:	s1
Klassifizierung des Brandverhaltens:	B _{fl} -s1



iff-Institut für Fußbodenbau

Overath, August 2012

Torsten Grotjohann

Institutsleitung: **Torsten Grotjohann**

